



Bauteilgeprüfte einbaufertige Isolierstücke für Gase und gefährdende Flüssigkeiten
Bauteilprüfnummer 001-11

Isolierstücke
001
04.2011

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | Hersteller | Franz Schuck GmbH
Daimlerstr. 4-7
89555 Steinheim |
| 2 | Typenbezeichnung | SHD, SHD-F, SHD-FS |
| 3 | Bauarten | einbaufertiges, nicht demontierbares Isolierstück zur Unterbrechung der metallischen Leitfähigkeit einer Rohrleitung in der Gasversorgung, wahlweise mit
– Schweißanschluss (zum Einschweißen in Rohrleitungen), Typ SHD
– Flanschanschluss (zum Einflanschen in Rohrleitungen), Typ SHD-F
– Schweiß-/Flanschanschluss (einerseits zum Einschweißen; andererseits zum Einflanschen in Rohrleitungen), Typ SHD-FS |
| 4 | Druckstufen | PN 16 bis PN 300 |
| 5 | Nennweiten | DN 15 bis DN 1400 |
| 6 | Prüfanforderung | VdTÜV-Merkblatt „Isolierstücke 100“ (07.2006)
Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG (DGRL) (09.2003) |
| 7 | Bauteilkennzeichen | TÜV . IS . 001 – 11 |
| 8 | Gültigkeit des Bauteilkennzeichens | bis zum 30. Juni 2016 |
| 9 | Anwendungsbereich | DGRL / DIN EN 1594 / DIN 2470 Teil 1 / TRFL /
DVGW G260, G462, G 463, G498 / DIN 30690 Teil 1 /
AD 2000-Regelwerk / DIN EN 12007 Teil 3 /
DIN EN 1594 |
| 10 | Werkstoffe | Gemäß VdTÜV-Merkblatt „Isolierstücke 100“ |
| 11 | Kennzeichnung am Bauteil | – Hersteller
– Druckstufe PN
– Baujahr
– Identnummer
– Werkstoff des Anschlussrohres
– VdTÜV-Bauteilkennzeichen |
| 12 | Ablieferungsprüfung | Entsprechend DGRL oder DIN 30690 Teil 1 |

Ersatz für
Ausgabe 03.2007

Nach Prüfberichten des TÜV Süddeutschland vom 23.06.81, 23.06./02.09.82, 25.11.87, 23.03.89, 03.06.91, 13.02.97, 18.09.01 und 19.03.2006 und der TÜV SÜD Industrie Service GmbH vom 12.04.2011

Die VdTÜV-Merkblätter sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Verlages vorbehalten. Weitere Hinweise siehe VdTÜV-Merkblatt „Allgemeines 001“.